



# PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

## ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0284/04/2006

ORYGINAŁ

Wyrób / product: Preparat do uszczelniania konstrukcji betonowych IH 81

Zawierający / containing: żywice poliuretanowe

Przeznaczony do / destined: uszczelniania konstrukcji budowlanych, w tym zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Preparat przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego stosowania, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych. Prace z preparatem należy prowadzić na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których podczas trwania prac nie powinny przebywać osoby postronne. Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wewnętrzną powierzchnię zbiornika na wodę po wyseznowaniu należy umyć, starannie spłukać a następnie napełnić na 48 godziny wodą, którą należy odprowadzić do kanalizacji.

Wytwórca / producer:

TRICOSAL GmbH & Co. KG  
D-89257 Illertissen  
Von-Helmholtz Str. 1, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

TRICOSAL POLSKA Sp.z o.o.  
40-852 Katowice  
ul. Żeliwna 43



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2011-06-01 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2011-06-01  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 1 czerwca 2006  
The date of issue of the certificate:

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak

proj. T. Podsiady