



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0284/01/2006

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Taśmy uszczelniające Tricosal PCV-P**

Zawierający / containing: polichlorek winylu

Przeznaczony do / destined: uszczelniania przerw roboczych i dylatacji w konstrukcjach budowlanych, w tym w zbiornikach na wodę przeznaczoną do spożycia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Taśmy powinny być zabudowane betonem. Zbiornik na wodę po wysezonowaniu przed oddaniem do użytku napęlczyć na 24 godziny wodą zdatną do spożycia, którą należy następnie odprowadzić do kanalizacji.

Wytwórca / producer:

TRICOSAL GmbH & Co. KG
D-89257 Illertissen
Von-Helmholtz Str. 1, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

TRICOSAL POLSKA Sp. z o.o.
40-852 Katowice
ul. Żeliwna 43




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2011-06-01 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2011-06-01
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 1 czerwca 2006
The date of issue of the certificate:

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej


Dr Janusz Świątczak

proj. T. Podstady